


ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522, Email: fguzbuguruslan@mail.ru



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-08.2021-0301

«26» августа 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-26-9 от 23.07.2021 г. – вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Объект, где производился отбор образца (пробы): ООО «Юдинское», Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Мокродол, колонка.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: ООО «Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, улица Киселевская, дом 38.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №63/21-к от 03.02.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-26-9 от 23.07.2021 г. – вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; по результатам лабораторных исследований пробы – воды питьевой централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив, не более
1	Вкус и привкус	0 баллов	2 баллы
2	Запах при 60 °С	0 баллов	2 баллы
3	Запах при 20 °С	0 баллов	2 баллы
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1 ЕМФ	2,6 по формазину
5	Цветность	менее 5 град.	20 градусы
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативы
6	Общее микробное число (ОМЧ)	6,5 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/ см ³


Подпись исполнителя  №56. ГО.02.01-08.2021-0301

1 из 2-х лист.
Ф 02-59-01-2016

7	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ/100 см ³
8	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ/100 см ³

По результатам лабораторных исследований проба – вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по определяемым органолептическим показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, соответствует требованиям раздел IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «26» августа 20 21 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене  В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
 Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,
 Пономаревском районах»**
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
 ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522 Emailfguzbuguruslan@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
 заместитель руководителя ОИ,
 технический директор ОИ
 (Колесников М.В.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-08.2021-0302

«26» августа 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-24-7 от 23.07.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): ООО «Юдинское», Оренбургская область, Асекеевский район, село Брянчаниново, колонка.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: ООО «Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, улица Киселевская, дом 38.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №63/21-к от 03.02.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-24-7 от 23.07.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований пробы – воды питьевой (воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения) установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив, не более
1	Вкус и привкус	0 баллов	2 баллы
2	Запах при 60 °С	0 баллов	2 баллы
3	Запах при 20 °С	0 баллов	2 баллы
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1 ЕМФ	2,6 по формазину
5	Цветность	менее 5 град.	20 градусы
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативы
6	Общее микробное число (ОМЧ)	4,5 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/ см ³


Подпись исполнителя  №56. ГО.02.01-08.2021-0302

1 из 2-х лист.
 Ф 02-59-01-2016

7	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ/100 см ³
8	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ/100 см ³

По результатам лабораторных исследований проба – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, соответствует требованиям раздел IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «26» августа 20 21 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене  В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522, E-Mail: fguz@bugurslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
М.В. Колесников
М.В. Колесников М.В.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-08.2021-0300

«26» августа 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-25-8 от 23.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения. Объект, где производился отбор образца (пробы): ООО «Юдинское», Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Мокродол, скважина.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: ООО «Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, улица Киселевская, дом 38.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №63/21-к от 03.02.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-25-8 от 23.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения: по результатам лабораторных исследований пробы – воды источников централизованного водоснабжения установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив, не более
1	Вкус и привкус	0 баллов	2 баллы
2	Запах при 60 °С	0 баллов	2 баллы
3	Запах при 20 °С	0 баллов	2 баллы
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1 ЕМФ	2,6 по формазину
5	Цветность	менее 5 град.	20 градусы
6	Массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005 мг/дм ³	0,1 мг/дм ³
7	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025 мг/дм ³	0,5 мг/дм ³
8	pH	7,4 ± 0,2 Единицы pH	В пределах 6,0-9, 0 ед.

Подпись исполнителя *Васильева* №56. ГО.02.01-08.2021-0300


1 из 2-х лист.
Ф 02-59-01-2016

9	Сухой остаток	507 ± 50 мг/дм ³	1000 мг/дм ³
10	Жесткость	5,5 ± 0,8°Ж	7,0 мг-экв/дм куб
11	Перманганатная окисляемость	0,75 ± 0,15 мг/дм ³	5,0 мг/дм ³
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативы
12	Общее микробное число (ОМЧ)	6,5 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/ см ³
13	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ/100 см ³
14	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ/100 см ³
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина ПДК
15	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005 мг/дм ³	0,00 1 мг/л

По результатам лабораторных исследований проба – вода источников централизованного водоснабжения по определяемым органолептическим показателям, по определяемым обобщённым показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, по определяемым химическим веществам не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного водоснабжения, соответствует требованиям раздел IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.3, Таблицы 3.5, Таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Оценка проведена с учетом величины допустимой ошибки метода определения показателей.

5. Дата проведения оценки: «26» августа 20 21 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене  В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,
Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522 E-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
(Колесников М.В.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-08.2021-0299

«26» августа 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-23-6 от 23.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения. Объект, где производился отбор образца (пробы): ООО «Юдинское», Оренбургская область, Асекеевский район, село Брянчаниново, скважина.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: ООО «Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, улица Киселевская, дом 38.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №63/21-к от 03.02.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-23-6 от 23.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения: по результатам лабораторных исследований пробы – воды источников централизованного водоснабжения установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив, не более
1	Вкус и привкус	0 баллов	2 баллы
2	Запах при 60 °С	0 баллов	2 баллы
3	Запах при 20 °С	0 баллов	2 баллы
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1 ЕМФ	2,6 по формазину
5	Цветность	менее 5 град.	20 градусы
6	Массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005 мг/дм ³	0,1 мг/дм ³
7	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025 мг/дм ³	0,5 мг/дм ³
8	рН	8,2 ± 0,2 Единицы рН	В пределах 6,0-9, 0 ед.

Подпись исполнителя  №56. ГО.02.01-08.2021-0299

1 из 2-х лист.
Ф 02-59-01-2016

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522 E-mail: fguz@buzoruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
(Корсаков М.В.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-08.2021-0298

«26» августа 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-20-3 от 23.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения. Объект, где производился отбор образца (пробы): ООО «Юдинское», Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, скважина №2.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: ООО «Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, улица Киселевская, дом 38.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №63/21-к от 03.02.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-20-3 от 23.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения: по результатам лабораторных исследований пробы – воды источников централизованного водоснабжения установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив, не более
1	Вкус и привкус	0 баллов	2 баллы
2	Запах при 60 °С	0 баллов	2 баллы
3	Запах при 20 °С	0 баллов	2 баллы
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1 ЕМФ	2,6 по формазину
5	Цветность	менее 5 град.	20 градусы
6	Массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005 мг/дм ³	0,1 мг/дм ³
7	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025 мг/дм ³	0,5 мг/дм ³
8	рН	7,5 ± 0,2 Единицы рН	В пределах 6,0-9, 0 ед.

Подпись исполнителя Корсаков №56. ГО.02.01-08.2021-0298

1 из 2-х лист.
Ф 02-59-01-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,
Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522. E-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
(Колесников М.В.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-08.2021-0297

«26» августа 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-19-2 от 23.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения. Объект, где производился отбор образца (пробы): ООО «Юдинское», Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, скважина №1.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: ООО «Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, улица Киселевская, дом 38.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №63/21-к от 03.02.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-19-2 от 23.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения: по результатам лабораторных исследований пробы – воды источников централизованного водоснабжения установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив, не более
1	Вкус и привкус	0 баллов	2 баллы
2	Запах при 60 °С	0 баллов	2 баллы
3	Запах при 20 °С	0 баллов	2 баллы
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1 ЕМФ	2,6 по формазину
5	Цветность	менее 5 град.	20 градусы
6	Массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005 мг/дм ³	0,1 мг/дм ³
7	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025 мг/дм ³	0,5 мг/дм ³
8	рН	7,6 ± 0,2 Единицы рН	В пределах 6,0-9, 0 ед.

Подпись исполнителя  №56. ГО.02.01-08.2021-0297

1 из 2-х лист.
Ф 02-59-01-2016

9	Сухой остаток	511 ± 51 мг/дм ³	1000 мг/дм ³
10	Жесткость	5,4 ± 0,8°Ж	7,0 мг-экв/дм куб
11	Перманганатная окисляемость	0,71 ± 0,14 мг/дм ³	5,0 мг/дм ³
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативы
12	Общее микробное число (ОМЧ)	6 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/см ³
13	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ/100 см ³
14	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ/100 см ³
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина ПДК
15	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005 мг/дм ³	0,00 1 мг/л

По результатам лабораторных исследований проба – вода источников централизованного водоснабжения по определяемым органолептическим показателям, по определяемым обобщённым показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, по определяемым химическим веществам не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного водоснабжения, соответствует требованиям раздел IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.3, Таблицы 3.5, Таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Оценка проведена с учетом величины допустимой ошибки метода определения показателей.

5. Дата проведения оценки: «26» августа 20 21 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене  В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,
Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522, Email:fguzbuquruslan@mail.ru



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-08.2021-0303

«26» августа 2021 г.

1. **Объект оценки:** результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-21-4 от 23.07.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): ООО «Юдинское», Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, колонка №1.

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** ООО «Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, улица Киселевская, дом 38.

3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор №63/21-к от 03.02.2021 г.

4. **Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-21-4 от 23.07.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований пробы – воды питьевой (воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения) установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив, не более
1	Вкус и привкус	0 баллов	2 баллы
2	Запах при 60 °С	0 баллов	2 баллы
3	Запах при 20 °С	0 баллов	2 баллы
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1 ЕМФ	2,6 по формазину
5	Цветность	менее 5 град.	20 градусы
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативы
6	Общее микробное число (ОМЧ)	6 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/ см ³

Подпись исполнителя  №56. ГО.02.01-08.2021-0303

1 из 2-х лист.
Ф 02-59-01-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,
Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23532, Email: fguzbuguruslan@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
(Колесников М.В.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-08.2021-0304

«26» августа 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-22-5 от 23.07.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): ООО «Юдинское», Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, колонка №2.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: ООО «Юдинское», 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Юдинка, улица Киселевская, дом 38.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор №63/21-к от 03.02.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-22-5 от 23.07.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований пробы – воды питьевой (воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения) установлено:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив, не более
1	Вкус и привкус	0 баллов	2 баллы
2	Запах при 60 °С	0 баллов	2 баллы
3	Запах при 20 °С	0 баллов	2 баллы
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1 ЕМФ	2,6 по формазину
5	Цветность	менее 5 град.	20 градусы
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативы
6	Общее микробное число (ОМЧ)	3,5 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/ см ³

Подпись исполнителя  №56. ГО.02.01-08.2021-0304

1 из 2-х лист.
Ф 02-59-01-2016

