



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВЛАГОПОЛУЧИА ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал «ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,  
Пономаревском районах»  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.R.U.710040 от 25.05.2015г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; факс: 77-56-08 Е-Mail: fbuз2005@mail.ru  
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522 Email fbuзbugruslan@mail.ru

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ  
по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений  
№ 519

Дата выдачи (оформления) заключения «07» ноября 2018 г.

- 1. Объект оценки:** протоколы результатов лабораторных исследований воды питьевой: № 10-02-5833-2465 от 03.08.2018г., № 10-02-5834-2466 от 03.08.2018г., № 10-02-5835-2468 от 03.08.2018г., № 10-02-5836-2468 от 03.08.2018г., № 10-02-5837-2402 от 06.08.2018г., № 10-02-5838-2405 от 06.08.2018г., № 10-02-5839-2403 от 06.08.2018г., № 10-02-5840-2404 от 06.08.2018г.
- 2. Заявитель, юридический адрес:** Общество с ограниченной ответственностью "Юдинское", 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Юдинка, Кисилевская, 38
- 3. Объект, где производился отбор образца (пробы), измерения:** Оренбургская область, Асекеевский район, п. Юдинка, с. Брянчаниново, с. Мокродол.
- 4. Основание для проведения экспертизы:** договор № 387/17-к от 25.08.2017 г.
- 5. Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы:**

Оценка результатов исследования воды питьевой: доставленные образцы проб воды питьевой из скважины №1, №2 п. Юдинка, из скважины с. Брянчаниново, из скважины п. Мокродол по органолептическим свойствам, по обобщенным показателям и микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», таблица 4, 2, 1, с учетом примененной погрешности метода определения.

Доставленные образцы проб воды питьевой из распределительной сети колонок №1, №2 п. Юдинка, из колонки с. Брянчаниново, из колонки п. Мокродол по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», таблица 1.

6. Дата проведения оценки: «07» ноября 20 18 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене

должность



подпись

В.С. Агеева  
Ф.И.О.

Заведующий отделением гигиены и эпидемиологии,

врач по общей гигиене

наименование структурного подразделения



подпись

М.В. Колесников  
Ф.И.О.